

かほく市商工会旧宇ノ気支所  
解体工事に伴う質問事項の回答について

9月25日（木）正午までに寄せられた質問事項について、次のとおり回答致しますので、これを参考とし適切なる見積りをお願いします。

- (1) 質問・吹付石綿（アスベスト）がありますか。  
回答・無いものと判断しておりますが、もし解体中にあることが確認された場合は、この処分に対し変更契約の対象とする。
- (2) 質問・地下埋設物（浄化槽・地下ピット）はありますか。  
回答・浄化槽が埋設されておりますので、これの処分費用も含める。
- (3) 質問・杭が出てきた場合はどうするか  
回答・杭はありますが、そのまま残して埋め戻しする。
- (4) 質問・家電リサイクル製品、室内残物ごみ処分は別途精算か。  
回答・解体物件内部に残されている物の処分費用は、見積りの中に含める。
- (5) 質問・市議会棟とつながっている電気・冷暖房設備（ダクト等）の切り離し費用は含めるのか。  
回答・事前に商工会で処理する。
- (6) 質問・建物周囲のコンクリート擁壁は撤去するのか、また、建物全面のアスファルト舗装は撤去するのか。  
回答・商工会敷地内のコンクリート、並びにアスファルトは撤去する。  
但し、図書館側のアスファルト（駐車場）は現状のまま残す。  
(後日、落札企業と現地確認する。)
- (7) 質問・取壊し時に使用する水はどうすれば良いか。  
回答・水源は商工会で確保するが、取水するために係る費用（使用料も含む）は企業負担とする。
- (8) 質問・粉塵またはコンクリート破片、飛散防止用ネット規格の指示をして下さい。  
回答・仕様書の第2項および第3項で示すとおり、第三者に損害を与えることのないよう、企業の責任において適切な見積りをして下さ

い。

- (9) 質問・解体物件の建築図面はないのか、また、建物の内部確認はできるのか。

回答・建築図面が商工会にありますので、希望者は閲覧して下さい。

なを、閲覧は26日(金)29日(月)30日(火)の午前9時より午後5時の間にお願いします。

また、解体物件の内部確認を希望される方は、事前に連絡いただければ、上記日時の間で職員が立会い致します。

- (10) 質問・工事の時間および休日作業の規制はあるか、また、工事車両の駐車スペースは。

回答・作業時間に対する規制等はありませんが、市役所の隣であり、落札企業と後日、(企業としてのお願ひすることもあると思ひますので)市役所で協議したい。

- (11) 質問・工期延期の可能性は、また、解体後の別途整備工事等のからみはあるか。

回答・想定外の事が発生しない限り、商工会としては工期延期は考えておりません。

また、別途整備工事等のからみはありません。

- (12) 質問・交通誘導員の設置は。

回答・(8)でも示すとおり、第三者に損害を与えることのないよう、企業の責任において適切な見積りをして下さい。

企業からの質問事項は以上です。

同一の質問、類似する質問はまとめましたので、ご理解下さい。

- (13) 入札に参加される方は、とび・土工・コンクリート工事資格許可書の写しを持参下さい。

- (14) 敷地の面積ならびに形状

敷地面積 631,87㎡(191,14坪)

敷地の形状

別紙のとおり